

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 12/0469
604 - Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung			Datum: 15.11.2012
Bearb.:	Herr Detlev Baran	Tel.: 256	öffentlich
Az.:	604-Baran/Ju		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	15.11.2012	Anhörung

Berichtsvorlage zur Anfrage aus der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 01.11.2012 StuV/071/X
hier: Punkt 15.17: Beantwortung der Anfrage von Herrn Schumacher zur Schiebehilfe für Fahrradfahrer und Kinderwagen am Fußgängertunnel Knoten Ochsenzoll

Nunmehr ist ein Aufzug am Knoten Ochsenzoll ausgefallen. Fahrradfahrer und Personen, die einen Kinderwagen schieben, müssen ihre Vehikel die Treppen hochtragen. Herr Schumacher regt an, für den Fall eines defekten Fahrstuhls Schiebehilfen an der Treppe zu installieren.

Antwort:

Die Planung am Knoten Ochsenzoll sieht auf beiden Seiten des Fußgängertunnels eine Rampe vor. Die nördliche Rampe ist beim Bau des Fußgängertunnels mit hergestellt worden, die südliche Rampe konnte aufgrund fehlenden Grunderwerbs nicht hergestellt werden. Da das benachbarte Gebäude mit dem benötigten Teilstück zum Verkauf steht, ist damit zu rechnen, dass in absehbarer Zeit der Grunderwerb möglich ist und der Bau der südlichen Rampe erfolgen kann.

Bei Ausfall eines Fahrstuhls besteht die Möglichkeit, mit Hilfe des anderen intakten Fahrstuhls oder aber über die nördliche Rampe nach oben zu gelangen und ggf. die Straße an einer anderen gesicherten Stelle zu queren. Defekte Fahrstühle werden umgehend nach Meldung repariert, um längere Stillstandzeiten zu vermeiden. Zudem gab es aufgrund des häufigen Ausfalls ein Gespräch mit dem Hersteller, der einen Fehler im Hydrauliksystem eingestanden hat. Dieser wurde zwischenzeitlich behoben. Zur Funktionskontrolle wird die Firma die Anlage täglich überprüfen und eventuell noch auftretend Fehler beseitigen.

Aus v. g. Gründen wird der Anbau von Schiebehilfen am neuen Bauwerk als nicht sinnvoll angesehen, zumal auch Schiebehilfen für Fahrradfahrer oder Personen mit Kinderwagen einen erheblichen Kraftaufwand erfordern.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------