

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 13/0808
604 - Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung			Datum: 12.08.2013
Bearb.:	Frau Birte Einsiedler	Tel.: 220	öffentlich
Az.:	604-Frau Einsiedler/Ju		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	19.08.2013	Anhörung

**Einfahrtsbreite in den Hofweg (Glashütte)
hier Beantwortung der Anfrage von Herrn Leiteritz (TOP 18.17)**

In der Sitzung am 05.8.2013 merkte Herr Leiteritz an, dass die ausgewiesene Einfahrtsbreite im Hofweg 4,40 m betragen soll. Gemessen wurde allerdings nur 4,00 m mit Bordsteinkante. Er bittet um Aufklärung.

Antwort:

Die Einfahrtsbreite in der Einmündung Hofweg, abgehend von der Segeberger Chaussee ist gem. RAS 06 mit ca. 4,40 m zu schmal ausgebildet worden. Für den Begegnungsverkehr LKW/PKW muss eine lichte Breite von mindestens 5,00 m besser 5,55 m vorhanden sein. Dies wurde in der damaligen Planung nicht berücksichtigt, sondern nur die vorhandene Asphaltbreite als Fahrbahnbreite angenommen und hergestellt. Ausgehend von der Einmessung des Bestandsplanes.

Die Verwaltung dankt für den Hinweis und wird die Einmündung auf das erforderliche Richtmaß verbreitern.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------