

ANTRAG

		Vorlage-Nr.: A 24/0007	
Fraktion WiN-FW		Datum: 09.01.2024	
Bearb.:		Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Kulturausschuss	25.01.2024	Entscheidung

Barrierefreies Stadtmuseum

Sachverhalt

Im Kulturausschuss vom 23.09.2021 wurden die Mittel für eine neue Dauerausstellung im Obergeschoss des Stadtmuseums beschlossen. Der Auftrag für die Konzeption, Gestaltung und Produktion der neuen Ausstellung mit dem Arbeitstitel STADT.GESCHICHTEN.LABOR wurde am 28.09.2023 beschlossen und vergeben. In den letzten Jahren wurde wiederholt berichtet, zuletzt am 23.11.23, dass der Treppenlift immer wieder ausfällt und nicht genutzt werden kann. Bei einer Brandschutzbegehung wurde festgestellt, dass der Treppenlift während der Fahrt oder bei einem Ausfall das Treppenhaus - ein ausgewiesener Flucht- und Rettungsweg - versperrt. Damit gibt es im Gebäude keinen Flucht- und Rettungsweg. Da die Freihaltung der Rettungswege jedoch jederzeit sicherzustellen ist, verstößt die Nutzung des Treppenliftes in der bisherigen Form gegen geltende gesetzliche Vorschriften. Das heißt, eine barrierefreie Nutzung des Obergeschosses ist aktuell grundsätzlich nicht möglich. In der aktuellen Situation ist das Obergeschoss nicht nur für Rollstuhlfahrer*innen nicht zugänglich, sondern auch für Menschen, die auf Gehhilfen/Rollatoren angewiesen sind oder Familien mit Kinderwagen.

Beschlussvorschlag

Der Kulturausschuss beschließt den barrierefreien Ausbau des Stadtmuseums. Vorrangig soll ein barrierefreier Zugang zum Obergeschoss des Stadtmuseums geschaffen werden. Die Verwaltung wird gebeten zeitnah einen Vorschlag zu erarbeiten, der eine belastbare Kostenschätzung, Zeitplanung und mögliche Fördermöglichkeiten für einen barrierefreien Zugang des Obergeschosses beinhaltet.

Anlagen:

- Antrag vom 03.01.2024

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------