

BERICHTSVORLAGE

			Vorlage-Nr. M 01/0415	
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 20.08.2001	
Bearb.	:Frau Budzinski	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
AZ.	:/ke		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr

06.09.2001

Information für eine außerplanmäßige Ausgabe

Ein Controller für die Gebäudeleittechnik ist ausgefallen.

Es ist eine außerplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2001, auf der Haushaltsstelle 0610.95000 - Rathaus, Regelungstechnik Lüftung und Heizung - in Höhe von **16.100,00 DM** notwendig, da durch den Ausfall dieses elektronischen Bauteils, der Betrieb der folgenden Anlagen nicht mehr gewährleistet ist:

- Kältemaschinen
- Kühltürme
- Fernwärmeversorgung
- statische Heizung
- Lüftungsanlagen

Die gesamte Wärme- und Kälteversorgung des Rathauses ist somit nicht mehr gewährleistet. Sowohl eine Reparatur des defekten Controllers, als auch der Ersatz durch ein baugleiches Modell, sind auf Grund des Alters nicht mehr möglich (die Controller werden nicht mehr gefertigt und auch die Lagerhaltung beim Hersteller ist nicht mehr gewährleistet).

Deckungsmittel stehen durch Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 2104.95000 - Grundschule Gottfried-Keller-Straße, Satteldächer - zur Verfügung.

Die Mittel wurden bereitgestellt.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------