

# BERICHTSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr. M 02/0045</b>	
<b>68 - Amt für Gebäudewirtschaft</b>			<b>Datum: 24.01.2002</b>	
<b>Bearb.</b>	:Herr Schiller	<b>Tel.: 267</b>	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>AZ.</b>	:		<b>X</b>	

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Umweltschutz**

**20.02.2002**

**Heizungsanlage Copernicus Gymnasium  
Sitzung des Umweltausschusses vom 17.10.200  
Sachstandsbericht zu Punkt 3.1**

Die Probleme mit der Heizungsregelung für die obige Schule sind behoben, die Regelung arbeitet wieder einwandfrei.

Bedingt durch das Alter mussten die witterungsgeführten Regelanlagen (Zentralgerät, Motorstellantriebe und Außenfühler) teilweise erneuert werden.

Erschwerend kam hinzu, dass auch die vorhandenen Rückschlagventile festsaßen und durch neue Ventile ersetzt werden mussten.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------