

BERICHTSVORLAGE

			Vorlage-Nr. M 02/0382	
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 30.07.2002	
Bearb.	:Herr Clausen	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
AZ.	:/ke		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für junge Menschen

04.09.2002

Überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2002, Haushaltsstelle 2110.95170 - Brandmeldeanlage -

Haushaltsrest aus 2001: 3,99 €
Überplanmäßige Ausgabe: 6.288,58 €

Deckungsmittel stehen durch Minderausgaben bei Hh.St. 2110.93510 - GS Niendorfer Straße, Beschaffung bewegliches Vermögen, Kehrmaschine (1.302,32 €) - und Hh.St. 2110.95110 - GS Niendorfer Straße, Sanierung Trinkwasserleitung (4.986,26 €) – zur Verfügung.

Die Zustimmung gemäß § 82 Abs.1 Satz 3 GO durch den Bürgermeister wurde eingeholt.

Für die GS Niendorfer Straße wurde vom Brandschutz eine Brandmeldeanlage (BMA) gefordert. Die Anlage wurde nach Installation vom TÜV geprüft. Es mussten laut TÜV in den Kellerräumen noch Meldeeinrichtungen nachinstalliert werden. Dadurch sind die zusätzlichen Kosten entstanden. Die ausführende Firma hat sehr spät prüffähige Aufmaße erstellt, es konnte daher erst am 16.05.02 abschließend geprüft werden. Weitere Verzögerungen bei der Suche nach Deckungsmitteln wegen Urlaub bei verschiedenen Objektverantwortlichen.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	--	--------------