

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 06/0338
602 - Fachbereich Umwelt			Datum: 10.10.2006
Bearb.	: Herr Penshorn, Friedrich Dr.	Tel.: 512	öffentlich
Az.	: 602/bü		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

02.11.2006

Asbestuntersuchung eines Stallgebäudes auf dem städtischen Grundstück Moorreihe (zukünftiges LGS-Gelände)

Das auf dem städtischen Wiesengrundstück Moorreihe befindliche Stallgebäude (Holzstall mit Wellplattenabdeckung) soll wegen der zukünftigen Nutzung dieses Grundstücks in Zusammenhang mit der geplanten Landesgartenschau abgerissen werden. Die Abteilung Liegenschaften bat in Hinblick auf die fachgerechte Entsorgung der dabei anfallenden Baumaterialien den Fachbereich Umwelt um Untersuchung der möglicherweise Asbest enthaltenden Dachabdeckung.

Entsprechend der Bitte der Abteilung Liegenschaften wurde am 28.06.2006 eine Materialprobe der Dachabdeckung des auf dem städtischen Grundstück Moorreihe befindlichen Stallgebäudes entnommen und auf Asbest untersucht. Die Untersuchung ergab, dass die Wellplatten der Dachabdeckung Weißasbest enthalten. Weißasbest ist gemäß der Gefahrstoffverordnung vom 01.01.2005 als krebserregend eingestuft.

Entsprechend der Auskunft des Amtes für Gebäudewirtschaft vom 10.10.2006 wird der Abriss des Stallgebäudes durch eine Fachfirma mit entsprechender Sachkunde für asbesthaltige Materialien am 30.10.2006 durchgeführt.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in