

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 11/0158
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 20.04.2011
Bearb.:	Herr Holger Rickers	Tel.:	öffentlich
Az.:	68/Herr Rickers -lo		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

09.05.2011

**Beantwortung der Anfrage von Herrn Leiteritz vom 21.02.2011 zum Thema
"Beleuchtung in den Sitzungsräumen"**

Herr Leiteritz fragt an, ob eine Gefährdungsbeurteilung für die Beleuchtung in den Sitzungsräumen vorhanden ist.

Antwort:

Eine Gefährdungsbeurteilung liegt nicht vor.

In Sitzungsräumen muss nach DIN 5035 eine Beleuchtungsstärke von 300 lux vorhanden sein.

Die Beleuchtungsstärke in den Sitzungsräumen 1 + 2 liegt im Mittel bei 330 lux.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------