

Verbrauchsentwicklung 051 GS Glashütte inklusive Sporthalle und Kunsthaus

Wie aus der Grafik ersichtlich wird, konnte der Durchschnittsverbrauch von Wärme bei der Gesamtliegenschaft im betrachteten Zeitraum um ca. 367.000 kWh reduziert werden. Dies entspricht ca. 35.000 l Heizöl / Jahr

Im Zeitraum 1999 / 2000 wurden die Wärmeversorgung und deren Steuerung erneuert und den Erfordernissen angepasst. Durch diese Maßnahme konnte eine Wärmeenergieeinsparung in einer Größenordnung von ca. 30 % erzielt werden

Durch den Austausch der Fenster in der Sporthalle im Jahr 2001, und den durchgeführten Dämmmaßnahmen an unterschiedlichen Gebäudeteilen in den Jahren 2004 – 2007, wurde zusätzlich eine Einsparung von ca. 22% erreicht.

