

Zentrale Steuerung**1. Vermerk****Betreff****Gegensprechanlage, Durchreicheklappe und Alarmknopf Fraktionsräume**

Die Gegensprechanlage wurde installiert.

Hinsichtlich der Durchreicheklappe und des Alarmknopfes wurden vom Amt für Gebäudewirtschaft Gespräche mit allen Fraktionssekretärinnen geführt. Hier konnte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden.

Aufgrund eines erneuten Vorfalls wurde das Amt Gebäudewirtschaft beauftragt unverzüglich den Einbau einer Durchreicheklappe zu beauftragen.

Hinsichtlich des Alarmknopfes ist festzuhalten, dass die Installation selbst kein Problem darstellt. Die Frage ist nur, wo ein eventuell ausgelöster Alarm auflaufen soll.

Dieses ist weder in der Information noch bei den Haustechnikern möglich, da die Kollegen nicht für die Gefahrenabwehr zuständig sind.

In der Verwaltung selbst gibt es zwar derartige Alarmknöpfe; diese laufen jedoch in den Nachbarbüros auf. Eine solche Lösung für die Fraktionsgeschäftszimmer macht jedoch keinen Sinn, da diese zu unterschiedlichen Zeiten besetzt sind..

Es wird daher empfohlen, im Falle einer Bedrohungssituation die Notrufnummer der Polizei (110) zu nutzen.



Syttkus