

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 17/0192
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 26.04.2017
Bearb.:	Rickers, Holger	Tel.: -260	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule und Sport	03.05.2017	Anhörung

Vorstellung Pläne OGGS Harksheide-Nord (Standort Remise)

Sachverhalt

In der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 05.04.2017 hatte Frau Loeck zu TOP 7 / Vorstellung Pläne OGGS Harksheide-Nord (Standort Remise) um folgende Prüfung gebeten:

Frau Loeck bittet um Prüfung, ob im Falle der Umsetzung der Remise Lösung 1 im Bereich des eigentlichen Haupteinganges der GS Harksheide Nord (Blumenhalle) eine Doppelverglasung hergestellt werden könnte.

Antwort des Fachamtes:

Die Fensterfronten rechts und links neben der Eingangstür, sowie auch die Fensterfront rückseitig, ist nach Überprüfung verglast mit Wärmeschutzisolierverglasung aus 2 x 6 mm VSG (Verbundsicherheitsglas).

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------