

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 17/0260
604 - Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften			Datum: 12.06.2017
Bearb.:	Möller, Jörg	Tel.: -217	öffentlich
Az.:	604/-lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	21.06.2017	Anhörung

Beantwortung der Anfrage von Herrn Dr. Pranzas im Umweltausschuss am 17.05.2017 zum Thema Betriebswirtschaftliches Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung für 2016

Herr Dr. Pranzas bittet um eine Auflistung möglicher Ursachen für die Erhöhung des Fremdwasseranteils.

Antwort der Verwaltung:

Die möglichen Ursachen für Fremdwasser im Trennsystem wurden in der Vorlage M 16/0425 in der Sitzung am 16.11.2016 wie folgt dargestellt:

„Fremdwasser im Trennsystem kann danach durch folgende Komponenten entstehen:

1. Eindringendes Grundwasser durch undichte Schächte und Kanäle
2. Drainagewasser (welches ohne Genehmigung in den Schmutzwasserkanal eingeleitet wird)
3. Quellwasser und Bachwasser
4. Kühlwasser
5. Fehleinleitungen von Niederschlagswasser
6. Zufluss von Regenwasser über Schachtabdeckungen
7. Oberflächenwasser von Außengebieten, die nicht planmäßig durch die Kanalisation entwässert werden sollen“

Wesentliche Ursachen sind die Punkte 5 bis 7, ggf. 2 bei steigenden Grundwasserständen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------