

Möller, Jörg

Von: Möller, Jörg
Gesendet: Donnerstag, 3. Juni 2021 16:34
An: [REDACTED]
Cc: Kröska, Mario
Betreff: Ihre Einwohnerfrage zum Thema Abwassersiele

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 18. Mai 2021 fragten Sie an, ob in der Breslauer Straße ggf. Abwassersiele nachgerüstet werden müssten, da beim letzten starken Regenfall die vorhandenen Siele übergelaufen wären.

Gerne will ich Ihre Frage bzw. Anmerkung im Folgenden beantworten.

Nach Rücksprache mit den Kollegen vom Betriebsamt erfolgte am 05.05. außerhalb der Dienstzeit ein Einsatz der Sielbereitschaft. Es war lediglich ein Schlammemeier an einem Straßenablauf verstopft. Ob dafür zwingend die Sielbereitschaft gerufen werden musste, sei dahingestellt.

Das einzelne Straßenabläufe mal verstopfen, meistens handelt es sich um Laub, ist kaum zu vermeiden und hat im konkreten Fall nichts mit fehlenden Straßenabläufen zu tun.

Im gesamten Verlauf der Breslauer Straße sind ca. alle 40 m beidseitig Straßenabläufe angeordnet. Das ist mehr als ausreichend. Daher kann ich nicht nachvollziehen, wie Sie zu der Erkenntnis gelangen, dass dort „in einzelnen Bereichen des Straßenzugs offenbar auch keine Abwassersiele vorhanden sind und evtl. nachgerüstet werden müssen“.

Für Fragen rufen Sie mich gerne an.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Jörg Möller
Stadt Norderstedt
Die Oberbürgermeisterin
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und
Liegenschaften
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

Telefon +49 40 535 95-217
FAX +49 40 535 95 87-217
Mobil +49 151 12 60 93 73

Internet norderstedt.de
E-Mail joerg.moeller@norderstedt.de

