

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 21/0465
604 - Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften			Datum: 08.09.2021
Bearb.:	Möller, Jörg	Tel.:-217	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
-----------------------	-----------------------	----------------------

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	16.09.2021	Anhörung
---	-------------------	-----------------

Beantwortung der Anfrage der CDU-Fraktion zur Überflutungen Lawaetzstraße vom 19.08.21 (TOP 10.9)

Die CDU-.Fraktion reichte schriftlich folgende Fragen ein:

In dem Bereich der neu erstellten Lawaetzstrasse wurde bewusst auf eine Kanalisation verzichtet und jeweils am Straßenrand ein offener Graben für das Regenwasser angelegt.

Im Bereich vor dem Kreisel an der Oadby-and-Wigston-Straße kommt es jedoch vermehrt zu Überflutungen, die aufwändig durch städtische Einsatzkräfte abgepumpt werden. Die Benutzung des Radweges und des Bürgersteiges sind bei Überflutung nicht nutzbar, die Straße birgt hohe Risiken, da die hohen Wasserstände nicht rechtzeitig erkannt werden können.

1. Handelt es sich hierbei um einen Planungsfehler oder um einen Konstruktionsfehler?
2. a) Sofern es sich um einen Planungsfehler handelt, wie soll künftig die Überflutung verhindert werden?
oder
b) Sofern es sich um einen Konstruktionsfehler handelt, wird die herstellende Firma dafür haftbar gemacht und / oder zu Nachbesserungsarbeiten herangezogen?

Antwort:

Die Straßenbegleitenden Mulden wurden, entgegen der Planung, bewusst sehr flach angelegt, um das mähen der Mulden zu erleichtern. Dadurch ist allerdings kaum noch Speicherkapazität vorhanden. Es wurde jedoch von allen Beteiligten unterschätzt, dass auf Grund des Längsgefälles der Straße sich das Wasser bei länger andauernden Regenfällen im Tiefpunkt kurz vor dem Kreisverkehr sammelt, dann aber nicht schnell genug versickern kann.

Daher wurden als erste Maßnahme im letzten Jahr Dämme im Verlauf der Mulden eingebaut, um den Abfluss Richtung Kreisverkehr zu reduzieren.

Da dies jedoch nicht ausreicht, werden die Mulden demnächst mit einer größeren Tiefe neu profiliert werden.

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------