



Stadt Norderstedt
Die Oberbürgermeisterin



NORDERSTEDT
Zusammen. Zukunft. Leben.

Stadt Norderstedt • Postfach 1980 • 22809 Norderstedt

**Amt für Schule, Sport und Kindertagesbetreuung
Fachbereich Schule**

Ihr Gesprächspartner	Herr Bosdorf
Zimmer-Nr.	118
Telefon direkt	040 / 535 95 121
Fax	040 / 535 95 650
E-Mail	maximilian.bosdorf@norderstedt.de
Datum	01.06.2022

Ihr Zeichen / vom
Ihre E-Mail vom 02.02.2022

Unser Zeichen / vom
421.2.2022.03.034

**Einwohnerfrage zu den Luftfilteranlagen in Schulen
Ausschuss für Schule und Sport am 02.02.2022**

Sehr geehrter [REDACTED],

Sie stellten im oben genannten Ausschuss laut Niederschrift folgende Einwohneranfragen:

Fragen zu den Luftfilteranlagen:

1) „Wer ist der oder die zuständige VEFK?“

Die Stelle der Verantwortlichen Elektrofachkraft ist dem Amt 68 (Amt für Gebäudewirtschaft) bzw. dem Fachbereich 681 (Fachbereich Gebäude und Außenanlagen) zugeordnet. Es findet aktuell ein Stellenbesetzungsverfahren statt.

2) „Warum werden Neugeräte nicht vor Inbetriebnahme geprüft?“

Eine Prüfung von Neugeräten von Inbetriebnahme erfolgt gemäß der Durchführungsanweisung der DGUV Vorschrift Abschnitt 13 zu § 5 Abs.4 nicht.

3) „Wann und in welchem Turnus werden die elektrischen Betriebsmittel geprüft?“

Die Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel an Schulen erfolgt turnusmäßig alle zwei Jahre.

4) „Wo wird dies Dokumentiert?“

Die Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel erfolgt in der Regel durch externe Dienstleister. Die externen Dienstleister dokumentieren die Prüfung. Das Amt 68 sichtet die Dokumentation der Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel.

HAUSANSCHRIFT

Rathausallee 50
22846 Norderstedt
Tel.: 040 53595-0
Fax: 040 53531383
Mail: info@norderstedt.de

POSTFACHANSCHRIFT

Postfach 1980
22809 Norderstedt

BANKVERBINDUNG

Volksbank Raiffeisenbank eG
IBAN: DE90 2229 0031 0008 5001 50
BIC: GENODEF1VIT

Hamburger Sparkasse
IBAN: DE83 2005 0550 1331 1210 02
BIC: HASPDEHHXXX

Sparkasse Holstein
IBAN: DE25 2135 2240 0135 8587 77
BIC: NOLADE21HOL

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE 09ZZZ00000039480

Fragen zu der Betriebsanleitung zu den Luftfilteranlagen:

1) Aus der Beschreibung geht nicht hervor, ob die Geräte einen OZON Klärer haben. Frage, geben diese Geräte evtl. Ozon an die Raumluft ab? Wenn ja, wer überwacht die Grenzwerte?

Eine Raumluftmessung wird nur in begründeteren Fällen durchgeführt.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage


Maximilian Bosdorf