

50Hertz Transmission GmbH – Heidestraße 2 – 10557 Berlin

Stadt Norderstedt Amt für Stadtentwicklung, Umwelt  
und Verkehr  
Fachbereich Planung  
Postfach 1980  
22809 Norderstedt

50Hertz Transmission GmbH

OGZ  
Netzbetrieb Zentrale

Heidestraße 2  
10557 Berlin

Datum  
18.06.2024

Unser Zeichen  
2022-001021-02-OGZ

Ansprechpartner/in  
Frau Froeb  
Herr Zenner

Telefon-Durchwahl  
030/5150-6710

Fax-Durchwahl

E-Mail  
leitungsauskunft@50hertz.com

Ihre Zeichen  
zan

Ihre Nachricht vom  
17.06.2024

Vorsitzende des Aufsichtsrates  
Catherine Vandenborre

Geschäftsführer  
Stefan Kapferer, Vorsitz  
Dr. Dirk Biermann  
Sylvia Borcharding  
Marco Nix

Sitz der Gesellschaft  
Berlin

Handelsregister  
Amtsgericht Charlottenburg  
HRB 84446

Bankverbindung  
BNP Paribas, NL FFM  
BLZ 512 106 00  
Konto-Nr. 9223 7410 19  
IBAN:  
DE75 5121 0600 9223 7410 19  
BIC: BNPADEFF

USt.-Id.-Nr. DE813473551



**Bebauungsplan Nr. 345 Norderstedt "Schulzentrum Süd" Gebiet: östlich Am  
Böhmerwald, südlich Op den Kamp, westlich Poppenbütteler Straße und  
nördlich Bebauung Fasanenweg - Anhörung der Behörden und sonstigen  
Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB**

Sehr geehrte Frau Zander,

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten.

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

**Zur digitalen Beteiligung nutzen Sie bitte weiter das Ihnen bereits bekannte  
Emailpostfach [leitungsauskunft@50hertz.com](mailto:leitungsauskunft@50hertz.com).**

**Hinweis zur Digitalisierung:**

Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-)Betroffenheit bitten wir bei künftigen Beteiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie eventueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und georeferenzierten Geodaten austauschformat (vorzugsweise Shapefiles oder kml-Datei).

Freundliche Grüße

50Hertz Transmission GmbH

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

**Anlage 2: zur Vorlage Nr. B 24/0393 des Stuv am 07.11. und StV am 19.11.2024**

**Hier: Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange**

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein  
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Stadt Norderstedt  
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr  
FB Planung  
z.Hd. Frau Kathrin Zander  
Rathausallee 50  
22846 Norderstedt

Obere Denkmalschutzbehörde  
Planungskontrolle

Ihr Zeichen: zan/  
Ihre Nachricht vom: 17.06.2024/  
Mein Zeichen: Norderstedt-Bplan345/  
Unsere Nachricht vom: 03.03.2022 /

Kerstin Orlowski  
kerstin.orldowski@alsh.landsh.de  
Telefon: 04621 387-20  
Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 19.06.2024

**Bebauungsplan Nr. 345 Norderstedt "Schulzentrum Süd"**

**Gebiet: östlich Am Böhmerwald, südlich Op den Kamp, westlich Poppenbütteler Straße und nördlich Bebauung Fasanenweg**

**Anhörung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB**

Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Zander,


wir können weiterhin keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 Abs. 2 DSchG SH in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Planung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu.

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG SH: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Orlowski

**von Gruchalla, Bozena**

---

**Von:** Matthias Winkler <winkler@hvv.de>  
**Gesendet:** Dienstag, 25. Juni 2024 17:23  
**An:** stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de  
**Cc:** Dittmers, Timo; nils.dahmen@vhh-mobility.de  
**Betreff:** [EXTERN] B-Plan Norderstedt 345 4(2) Stellungnahme - Verschickung vom 17.06.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit den Ausweisungen der o.g. Planung sind wir im Grundsatz einverstanden. Im Zuge der auf Seite 24 der Begründung dargestellten Verbreitung der Verkehrsfläche in der Poppenbütteler Straße bitten wir im Hinblick auf die Bushaltestelle „Norderstedt, Schulzentrum Süd“ neben einer insb. gemäß dem Schülerverkehrsaufkommen hinreichend großen Dimensionierung (u.a. Neuanlage am Fahrbahnrand) auch um den barrierefreien Ausbau dieser Haltestelle.

Wir bitten weiterhin um Berücksichtigung der Stellungnahmen der *SVG Südholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft* sowie der *vhh.mobility | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH*.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Winkler  
Bereich Schienenverkehr/Planung

**Hamburger Verkehrsverbund GmbH**

Brooktorkai 18 | 20457 Hamburg | Germany

**Telefon:** +4940325775452 | **Mobil:** +491748838516

E-Mail: [winkler@hvv.de](mailto:winkler@hvv.de) | Website: [www.hvv.de](http://www.hvv.de)

Geschäftsführung: Anna-Theresa Korbitt, Raimund Brodehl

Aufsichtsratsvorsitzender: Staatsrat Martin Bill

Amtsgericht Hamburg HRB 10 497 | ID-Nr. DE 179 732 501



Stromnetz Hamburg GmbH  
Postanschrift: 22177 Hamburg Bramfelder Chaussee 130

Stadt Norderstedt  
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr  
Fachbereich Planung  
Rathausallee 50  
22809 Norderstedt

**Unsere Vorgang-Nr.: BPL 140286**  
**Bebauungsplan Nr. 345 Norderstedt "Schulzentrum Süd"**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Beteiligung am o. g. Bebauungsplan.

Wir haben derzeit keine Anmerkungen zu den Planungsunterlagen.

Im weiteren Verfahren ist die Stromnetz Hamburg GmbH zu beteiligen.

Freundliche Grüße

Stromnetz Hamburg GmbH

i. V. Ronald  
Weigerding

Ronald Weigerding

Ltr. Netzinformations- u. Trassenmanagt

Digital unterschrieben von i. V.  
Ronald Weigerding  
Datum: 2024.06.25 09:39:28  
+02'00'

i. A. Jill  
Sawannia

Jill Sawannia

Spezialistin Grundstücksnutzung

Digital unterschrieben  
von i. A. Jill Sawannia  
Datum: 2024.06.24  
08:50:32 +02'00'

**Stromnetz Hamburg  
GmbH**

Gestattungsmanagement

Bramfelder Chaussee 130  
22177 Hamburg

DATUM  
24.06.2024

UNSERE ZEICHEN  
Vorgang 140286

ANSPRECHPARTNER/IN  
Jill Sawannia

TELEFON-DURCHWAHL  
(0 40) 492023884

TELEFAX-DURCHWAHL

E-MAIL  
jill.sawannia  
@stromnetz-hamburg.de  
IHRE ZEICHEN

IHRE NACHRICHT VOM

www.stromnetz-hamburg.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Jens Kerstan

Geschäftsführer  
Dr. Andreas Cerbe  
Karin Pfäffle

Sitz der Gesellschaft  
Hamburg

Handelsregister  
Amtsgericht Hamburg  
HRB 95244

Bankverbindung  
Landesbank Hessen-Thüringen  
DE17 5005 0000 0090 0852 42  
HELADEFFXXX

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein  
Mühlenweg 166 | 24116 Kiel

[beteiligung@norderstedt.de](mailto:beteiligung@norderstedt.de)

LKA, Abteilung 3, Dez. 33 (Kampfmittelräumdienst)

Ihr Zeichen: /  
Ihre Nachricht vom: 26.06.2024  
Mein Zeichen: 2024-B-193  
Meine Nachricht vom:

Luftbildauswertung: Rehder  
Luftbildauswertung@mzb.landsh.de  
Telefon: +494340 4049-3  
Telefax: +494340 4049-413

26.06.2024

### **B-Plan 345, Schulzentrum Süd, Norderstedt**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teile ich Ihnen mit, dass für das Gebiet (siehe Betreffzeile) keine Auskunft zur Kampfmittelbelastung gem. § 2 Abs. 3 Kampfmittelverordnung S-H erfolgt.

Eine Auskunftseinholung beim Kampfmittelräumdienst S-H ist nur für Gemeinden vorgeschrieben, die in der benannten Verordnung aufgeführt sind.

Die Gemeinde/Stadt **Norderstedt** liegt in keinem uns bekannten Bombenabwurfgebiet.

Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes keine Bedenken.

Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der Polizei zu melden. (siehe Merkblatt)

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Silke Rehder

# Merkblatt

## Historie:

Zum Ende des zweiten Weltkrieges war Schleswig – Holstein das letzte „freie“ Bundesland. Aus diesem Grunde versuchten alle Wehrmachtseinheiten sich dorthin zurück zu ziehen. Dort lösten diese sich auf und ca. 1,5 Millionen Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft. Das Wissen darüber führte dazu, dass sich die Soldaten überall ihrer Waffen, Munition und Ausrüstung entledigten.

Dadurch kann es überall zu Zufallsfunden von Waffen, Munition oder Ausrüstungsgegenständen kommen. Offensichtlich schlechter Zustand und starke Rostbildung sind kein Beweis für die Ungefährlichkeit eines Kampfmittels.

**Wer solche Waffen, Munition oder kampfmittelverdächtige Gegenstände entdeckt, hat im eigenen Interesse folgende Verhaltensregeln zu beachten:**

1. Diese Gegenstände dürfen niemals bewegt oder aufgenommen werden
2. Die Arbeiten im unmittelbaren Bereich sind einzustellen
3. Der Fundort ist so abzusichern, dass Unbefugte daran gehindert werden an den Gegenstand heran zu kommen.
4. Die nächstliegende Polizeidienststelle ist über den Fund zu unterrichten
5. Die Gegenstände dürfen auf keinen Fall zur Polizeidienststelle verbracht werden

Sehr geehrte Frau Zander,

die Gemeinde Tangstedt hat die o.g. Planungen zur Kenntnis genommen. Anregungen werden nicht vorgebracht.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

**Mit freundlichen Grüßen**  
**Im Auftrag**

**Britt Kerschbaumer**



**Der Amtsdirektor**  
**Fachbereich Bau und Planung**  
**-Team Planung, Natur und Umwelt-**  
**Segeberger Straße 41**  
**23845 Itzstedt**  
**Telefon: 04535/509-424**

Homepage: [amt-itzstedt.de](http://amt-itzstedt.de)

Bankverbindung:

Raiba Leezen, BIC: GENODEF1LZN, IBAN: DE84 2306 1220 0001 0111 11



**Bitte überlegen Sie, ob Sie diese Nachricht wirklich ausdrucken müssen.**

**Von:** [stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de](mailto:stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de) <[stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de](mailto:stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de)>

**Gesendet:** Montag, 17. Juni 2024 12:09

**An:** 50Hertz Transmission GmbH <[leitungsauskunft@50hertz.com](mailto:leitungsauskunft@50hertz.com)>; [lnv-sh@t-online.de](mailto:lnv-sh@t-online.de);  
Planungskontrolle - Funktionspostfach (Archäologisches Landesamt Schleswig)  
<[Planungskontrolle@alsh.landsh.de](mailto:Planungskontrolle@alsh.landsh.de)>; 'AZV Südholstein' <[bauleitplanung@azv.sh](mailto:bauleitplanung@azv.sh)>; Bürgermeister  
Gemeinde Henstedt-Ulzburg <[bauleitplanung@h-u.de](mailto:bauleitplanung@h-u.de)>; Bauleitplanung, Funktionspostfach (Amt  
Itzstedt) <[Bauleitplanung@Amt-Itzstedt.de](mailto:Bauleitplanung@Amt-Itzstedt.de)>; Deutsche Telekom Technik GmbH - PTI 22 HH  
<[Hamburg.Trassenmanagement@telekom.de](mailto:Hamburg.Trassenmanagement@telekom.de)>; Freie und Hansestadt Hamburg Bezirksamt Hamburg-  
Nord <[stadt-undlandschaftsplanung@hamburg-nord.hamburg.de](mailto:stadt-undlandschaftsplanung@hamburg-nord.hamburg.de)>; 'GlobalConnect'  
<[info@globalconnect.de](mailto:info@globalconnect.de)>; 'Hamburger Verkehrsverbund HVV' <[planung@hvv.de](mailto:planung@hvv.de)>; IHK zu Lübeck -  
Geschst. Ahrensburg <[bauleitplanung@ihk-luebeck.de](mailto:bauleitplanung@ihk-luebeck.de)>; Kreis Segeberg - Landrat, Kreisplanung  
<[planung@kreis-segeberg.de](mailto:planung@kreis-segeberg.de)>; Poststelle, Flintbek (LLnL) <[poststelle.flintbek1@lfu.landsh.de](mailto:poststelle.flintbek1@lfu.landsh.de)>;  
Poststelle, Elmshorn (LVermGeo SH - Elmshorn) <[Poststelle-Elmshorn@LVermGeo.landsh.de](mailto:Poststelle-Elmshorn@LVermGeo.landsh.de)>;  
Bauleitplanung (Innenministerium) <[bauleitplanung@im.landsh.de](mailto:bauleitplanung@im.landsh.de)>; Naturschutzbund Deutschland  
Gruppe Norderstedt c/o Bollmann <[h.bollmann@wt.net](mailto:h.bollmann@wt.net)>; Stromnetz Hamburg GmbH -  
Trassenmanagement <[trassenmanagement@stromnetz-hamburg.de](mailto:trassenmanagement@stromnetz-hamburg.de)>; SVG Südwestholstein  
<[t.dittmers@svg-suedwestholstein.de](mailto:t.dittmers@svg-suedwestholstein.de)>; TenneT TSO GmbH <[fremdplanung-zn@tennet.eu](mailto:fremdplanung-zn@tennet.eu)>;  
'Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein' <[planung@vhh-mobility.de](mailto:planung@vhh-mobility.de)>; Vodafone Kabel Deutschland  
GmbH <[koordinationsanfragen@KabelDeutschland.de](mailto:koordinationsanfragen@KabelDeutschland.de)>; 'liegenschaften@telefonica.com'  
<[liegenschaften@telefonica.com](mailto:liegenschaften@telefonica.com)>; 'bebauungsplan.strom@stromnetz-hamburg.de'  
<[bebauungsplan.strom@stromnetz-hamburg.de](mailto:bebauungsplan.strom@stromnetz-hamburg.de)>

**von Gruchalla, Bozena**

---

**Von:** Bauleitplanung-online <Bauleitplanung-online@hamburgwasser.de>  
**Gesendet:** Donnerstag, 4. Juli 2024 09:52  
**An:** stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de  
**Betreff:** [EXTERN] Bebauungsplan Nr. 345 Norderstedt  
**Anlagen:** HWW-Am Böhmerwald.pdf; stammdatenblaetter N13.pdf; 20240704\_Anfr.pdf

Guten Tag Frau Zander,

wir begrüßen sehr, dass künftig eine Beteiligung ausschließlich per Mail erfolgen soll. Nutzen Sie bitte hierfür unser Funktionspostfach [bauleitplanung-online@hamburgwasser.de](mailto:bauleitplanung-online@hamburgwasser.de).

Gegen den Bebauungsplan Nr. 345 werden seitens HAMBURG WASSER keine Einwendungen erhoben.

Im Bereich des Bebauungsplanes befindet sich die im Anhang dokumentierte Grundwassermessstelle N13 der HWW. Die Messstelle muss erhalten bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Syllwasschy  
[#gernperDu](#)

Infrastrukturkoordination und Erschließungen  
Sachgebietsleiter Beauskunftung / Sicherung Anlagenbestand  
Infrastrukturentwicklung  
HAMBURG WASSER

Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg  
Telefon +49 40 7888 82129  
E-Mail: [carsten.syllwasschy@hamburgwasser.de](mailto:carsten.syllwasschy@hamburgwasser.de)

[Website](#) | [LinkedIn](#) | [X](#) | [Instagram](#) | [Facebook](#)



---

Hamburger Wasserwerke GmbH und Hamburger Stadtentwässerung AöR, Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg  
Aufsichtsratsvorsitzender: Staatsrat Wolfgang Michael Pollmann, Geschäftsführung: Ingo Hannemann, Gesine Strohmeier  
Sitz: Hamburg, Handelsregister Amtsgericht Hamburg HRB 2356 (gilt für das Unternehmen Hamburger Wasserwerke GmbH)  
Unsere Datenschutz-Informationen finden Sie unter folgendem [Link](#).





— Trinkwasserleitung  
— Rohwasserleitung

- - - Kabeltrasse WW   Bauprojekte  
- - - Kabeltrasse D32   Dienstbarkeit



**HAMBURG  
WASSER**

Leitungsbestandsplan  
**Hamburger Wasserwerke GmbH**  
 Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg  
 040-7888-82129, -15, -13, -12 anlageninfo@hamburgwasser.de

E 21  
 Infrastrukturkoordination  
 und Erschließungen

Am Böhmerwald

Maßstab  
 1:1 000

Datum  
 04.07.2024

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Insoweit sind insbesondere die Angaben über die exakte Lage und Abmessungen der Anlagen vor Ort in Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetrieb durch Aufgrabungen zu überprüfen.



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Messstelle                 | N13.1  |
| Wasserwerk                 | Langenhorn   |
| Gebiet                     | Norderstedt  |
| Bundesland                 | Schleswig Holstein   |
| Bauabnahme                 | 03.12.1985   |
| Ersatz für Mst             |  |
| Ersetzt durch Mst          |  |
| Ersetzt ab                 |  |
| Lage                       | AM BOEHMERWALD, Firma ABB Haus.-Nr. 84. Im Vorgarten auf Rasenfläche, Gaskappen. |
| Rechtswert                 | 567705   |
| Hochwert                   | 5949541  |
| Bohrteufe(m)               | 7.00   |
| Geländehöhe (mNHN)         | 33,30  |
| Messpunkthöhe (mNHN)       | 33,15  |
| Mph. gültig seit           | 02.04.1986   |
| Abschluss                  | Straßenkappe mit 5"-Kappe  |
| Mantelrohrwerkstoff        | Kunststoff (PVC)   |
| Mantelrohrdurchmesser (mm) | 125  |
| Übergang (muGOK)           |  |
| Filteroberkante (mNHN)     | 32,00  |
| Filterunterkante (mNHN)    | 27,00  |
| Filterdurchmesser (mm)     | 125  |
| Filterwerkstoff            | Kunststoff (PVC)   |
| Grundwasserleiter          | Quartär 1  |
| Bemerkungen                |  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Messstelle                 | N13.2  |
| Wasserwerk                 | Langenhorn   |
| Gebiet                     | Norderstedt  |
| Bundesland                 | Schleswig Holstein   |
| Bauabnahme                 | 03.12.1985   |
| Ersatz für Mst             |  |
| Ersetzt durch Mst          |  |
| Ersetzt ab                 |  |
| Lage                       | AM BOEHMERWALD, Firma ABB Haus.-Nr. 84. Im Vorgarten auf Rasenfläche, Gaskappen. |
| Rechtswert                 | 567705   |
| Hochwert                   | 5949541  |
| Bohrteufe(m)               | 36.00  |
| Geländehöhe (mNHN)         | 33,30  |
| Messpunkthöhe (mNHN)       | 33,15  |
| Mph. gültig seit           | 17.12.2009   |
| Abschluss                  | Straßenkappe mit 5"-Kappe  |
| Mantelrohrwerkstoff        | Kunststoff (PVC)   |
| Mantelrohrdurchmesser (mm) | 125  |
| Übergang (muGOK)           |  |
| Filteroberkante (mNHN)     | 18,60  |
| Filterunterkante (mNHN)    | 2,60   |
| Filterdurchmesser (mm)     | 125  |
| Filterwerkstoff            | Kunststoff (PVC)   |
| Grundwasserleiter          | Quartär 2  |
| Bemerkungen                |  |

**Gemeinde Henstedt-Ulzburg**  
Die Bürgermeisterin



Gemeinde Henstedt-Ulzburg • Rathausplatz 1 • 24548 Henstedt-Ulzburg

Stadt Norderstedt  
Rathausallee 50  
22846 Norderstedt

Rathausplatz 1  
24558 Henstedt-Ulzburg  
www.henstedt-ulzburg.de

Planen, Bauen und Umwelt  
Kontakt: Frau Franz-Hahn  
Zimmer: 3.14  
Telefon: 04193 / 963 - 425  
Telefax: 04193 / 963 - 190  
E-Mail: Katrin.Franz-Hahn@h-u.de

**Öffnungszeiten:**

Mo, Di, Do, Fr 08.00 - 12.00 Uhr  
Do auch 14.00 - 18.00 Uhr

Ihre Nachricht vom / Zeichen  
17.06.2024

Mein Schreiben vom / Zeichen  
-4.25-/kfh

Henstedt-Ulzburg  
05.07.2024

**Bebauungsplan Nr. 345, Schulzentrum Süd, Ortsteil Glashütte  
hier: Beteiligung nach § 4 II BauGB**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Beteiligung an dem o.a. Verfahren.

Belange der Gemeinde Henstedt-Ulzburg werden in diesem Fall nicht berührt. Es werden daher keine Anregungen vorgebracht.

Mit freundlichem Gruß  
Im Auftrag



Franz-Hahn



Landessportverband Schleswig-Holstein e. V. - Winterbeker Weg 49 - 24114 Kiel

Landessportverband Schleswig-Holstein

RECHT/PERSONAL/UMWELT

Stadt Norderstedt  
Die Oberbürgermeisterin  
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt u. Verkehr  
Frau Kathrin Zander  
Rathausallee 50  
22846 Norderstedt

15. Juli 2024

Dr. Sven Reitmeier  
Tel.: 0431/6486-118  
Fax: 0431/6486-190  
E-Mail: sven.reitmeier@lsv-sh.de

### Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 345 der Stadt Norderstedt

Sehr geehrte Frau Zander,

Grundlage der Stellungnahme des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV SH) ist die Stellungnahme des Kreissportverbandes Segeberg (KSV SE), die wir hiermit zum Gegenstand unserer Stellungnahme machen.

Die den LSV SH erreichenden Planungsunterlagen werden aufgrund der besseren Vor-Ort-Kenntnisse und der Kenntnis ggf. vorliegender Betroffenheiten durch unsere Kreissportverbände bearbeitet. Die dafür zuständigen Personen sind meist **ehrenamtlich** tätige Mitarbeiter. In jedem Fall trifft dies für die Vertreter der ansässigen Sportvereine zu, die durch den KSV zu Rate gezogen werden.

Insofern ist die meist eingeräumte Frist von ca. einem Monat für die Stellungnahme i.d.R. ein sehr kurzer Zeitraum. Bei den uns bisher vorgelegten Planungsvorhaben besteht mit den zuständigen Behörden die Absprache, dem Landessportverband eine Stellungnahmefrist von mindestens **acht Wochen** einzuräumen. Dieser Zeitraum wird benötigt, um die betroffenen Sportverbände und -vereine angemessen einbinden zu können.

Wir bitten, diesen Sachverhalt bei zukünftigen Vorhaben zu berücksichtigen.

Seitens des LSV SH werden gegen den vorbezeichneten Planungsentwurf der Stadt Norderstedt **keine Bedenken** oder **Einwände** vorgebracht.

Mit freundlichem Gruß

i

Dr. Sven Reitmeier

Partner und Förderer des LSV



PROVINZIAL

„Haus des Sports“  
Winterbeker Weg 49  
24114 Kiel  
S/Nr. 20/292/80205

Telefon 0431/64 86-0  
Fax 0431/64 86-190  
E-Mail: info@lsv-sh.de  
www.lsv-sh.de

Förde Sparkasse  
IBAN DE41210501701001793015  
BIC NOLADE2KIE

Wir haben gleitende Arbeitszeit  
Mo.- Do. 9.00 – 15.30 Uhr  
Fr. 9.00 – 12.00 Uhr

Vfg.:  
 1. 60.1 z. Ktn. R.  
 2. 60.1. nel z. Ktn.  
 3. z. Ktn.  
 z. Ktn.  
 z. Ktn.

4. ~~Zwischenbescheid erteilt am:~~  
 5. ~~TÖB-Fachdienstst. Private~~  
 Liste notieren *el.*  
 6. zur *Bet*-Akte  
 i.A.: *Wn*



Kreis Segeberg | Der Landrat

Kreisplanung, Regional-Management, Klimaschutz

Ute Bachmaier

**Besuchsanschrift:**

Rosenstraße 28a  
 23795 Bad Segeberg  
 Zimmer-Nr. 1.35

Tel. +49 4551 951-9535

E-Mail

Ute.Bachmaier@segeberg.de

**Aktenzeichen:**

61.00.8

(bitte stets angeben)

Bad Segeberg, den 16.07.2024

Postanschrift: Kreis Segeberg · Postfach 13 22 · 23792 Bad Segeberg

Stadt Norderstedt  
 Amt für Stadtentwicklung,  
 Umwelt und Verkehr  
 Fachbereich Planung  
 Rathausallee 50  
 22846 Norderstedt

**Bauleitplanung der Stadt Norderstedt**

**Bebauungsplan Nr. 345**

**Beteiligung gem. § 4 (2) i.V.m. § 3 (2) BauGB**

Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu der o.a. Planung wie folgt Stellung:

**Tiefbau**

Keine Stellungnahme.

**Untere Bauaufsichtsbehörde**

Keine Stellungnahme.

**Vorbeugender Brandschutz**

Keine Stellungnahme.

**Kreisplanung**

Ich bitte die folgenden textlichen Festsetzungen noch einmal zu überprüfen.

Ziff. 2.1: nach hiesiger Einschätzung stellt diese Festsetzung keine zulässige Regelung dar zum Maß der baulichen Nutzung auf der Rechtsgrundlage des § 9 Abs. 1 BauGB oder des § 16 BauNVO. Es handelt sich auch nicht um eine nach § 84 LBO zulässige örtliche Bauvorschrift.

**Rechnungsanschrift**

Kreis Segeberg  
 Zentrale Geschäftsbuchhaltung  
 Hamburger Straße 30  
 23795 Bad Segeberg

**Bankverbindungen**

Sparkasse Südholstein | IBAN: DE95 2305 1030 0000 0006 12 | BIC: NOLADE21SHO  
 Postbank AG | IBAN: DE17 2001 0020 0017 3632 03 | BIC: PBNKDEFFXXX  
 UST-IdNr.: DE292086564

**Allgemeine Sprechzeiten**

Sie benötigen einen Termin, wenn Sie die Kreisverwaltung besuchen wollen. Ansprechpersonen und digitale Angebote finden Sie unter:  
<https://www.segeberg.de/Service>.

Ziff. 2.2 und 2.3: es handelt sich hierbei nicht um Festsetzungen zum Maß der Nutzung, sondern um eine Festsetzung zur überbaubaren Fläche auf der Grundlage des § 23 BauNVO.

Ziff. 3.2 und 3.3: auch bei diesen Regelungen handelt es sich um Festsetzungen zur überbaubaren Fläche auf der Grundlage des § 23 Abs. 5 BauNVO.

### **Untere Denkmalschutzbehörde**

Keine Bedenken.

### **Untere Naturschutzbehörde**

#### **Außenbeleuchtung**

Die geplanten Nutzungsarten und Nutzungszeiten lassen vermuten, dass eine Außenbeleuchtung vorgesehen ist.

Aufgrund der umfangreichen Auswirkungen von Außenbeleuchtung auf Tiere und Pflanzen wildlebender Arten ist die Beleuchtung allgemein auf das erforderliche Minimum zu reduzieren und auf die notwendigen Bereiche zu begrenzen.

Es ist zudem eine Abstrahlung in den oberen Halbraum (Ziel ULR=0%) und Biotopstrukturen zu vermeiden. Eine Abstrahlung in den oberen Halbraum hat weitreichende Auswirkungen auf avifaunistische Arten und ist technisch vermeidbar. Von weiterer Bedeutung ist die Leuchtmittel UV, die IR-Strahlung und die Lichtfarbe / Farbtemperatur (Wellenlänge unter 500 nm und max. 2.700 Kelvin).

#### **Vogelschlag**

Vogelschlag durch Glas ist ein populationswirksamer, anthropogen bedingter Mortalitätsfaktor in Deutschland, in dem hierdurch nach aktuellem Forschungsstand ca. 5 bis 10 % der gesamten Vogelpopulation getötet werden.

Die Hauptursache für Vogelschlag ist die mangelnde Fähigkeit von Vögeln Glas wahrzunehmen. Daraus ergeben sich 3 Fallgruppen:

1. Vogelschlag aufgrund Durchsicht: Der Vogel erkennt durch die Scheibe ein Flugziel und versucht dieses anzufliegen (häufig mit Todesfolge).
2. Vogelschlag aufgrund Spiegelung: Dem Vogel wird (ggf. nur temporär) ein Flugziel (z.B. Himmel oder Vegetation) durch die Spiegelung des Glases vorgetäuscht und versucht dieses anzufliegen (häufig mit Todesfolge).
3. Vogelschlag aufgrund künstlicher Beleuchtung: Der Vogel wird durch nächtliche (Innen)Beleuchtungen angelockt und fliegt gegen die Glasscheibe (häufig mit Todesfolge).

Der Plangeltungsbereich und die Umgebung ist durch einen hohen Grünanteil mit strukturreichen Grünflächen geprägt. Insgesamt ist so von einer deutlich erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Vögeln und einem deutlich erhöhten Schadens- bzw. Tötungsrisiko auszugehen.

Ich bitte darum, frühzeitig das Thema der artenschutzrechtlichen Vermeidungspflicht in die Gebäudeplanung aufzunehmen.

Als fachlich anerkannte Schutz- bzw. Vermeidungsmaßnahmen kommen insbesondere in Betracht:

Gesamtflächige und dauerhafte Markierung auf der Außenseite der Glasflächen durch Linien oder Punktraster durch Sandstrahlen, Aufdrucken oder Klebefolien oder alternativ Einsatz von lichtdurchlässigem, nicht transparentem Glas (Milchglas).

Farbe der Markierungen: schwarz, rot oder orange.

Mindestlinienstärke und -dichte: Vertikale Linien mit einer Mindestbreite von 5 mm und einem Kantenabstand von maximal 95 mm. Damit ergibt sich ein erforderlicher Mindestdeckungsgrad von 5 %. Horizontale Linien mit einer Mindestbreite von 3 mm und einem Kantenabstand von maximal 47 mm. Damit ergibt sich ein erforderlicher Mindestdeckungsgrad von 6 %.

Mindestpunktdurchmesser und -dichte: 5 mm mit einem Mindestdeckungsgrad von mindestens 25 % und ab 30 mm Durchmesser mit einem Mindestdeckungsgrad von mindestens 15 %.

### **Wasser – Boden – Abfall**

#### *SG Abwasser*

Das Konzept einer weitest gehenden Retention des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht begrüßt.

Das Konzept sieht zum einen eine reduzierte Ableitung in den öffentlichen RW-Kanal vor. Hier wäre die Stadt Norderstedt als Netzbetreiberin im Rahmen des Satzungsrechtes die zulassende Stelle. Dies wäre im Rahmen eines Entwässerungsantrages abzuwickeln. Des Weiteren sieht das Konzept die Versickerung von Niederschlagswasser über verschiedene Sickermulden vor. Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet bedarf die Versickerung der Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Wasserbehörde Segeberg. Diese ist rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen.

#### *SG Gewässerschutz*

Keine Bedenken.

#### *SG Bodenschutz*

Keine Bedenken.

#### *SG Grundwasserschutz*

Keine Bedenken.

#### *SG Abfall*

Keine Stellungnahme.

#### *SG Geothermie*

Keine Stellungnahme.

### **Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Keine Bedenken.

### **Sozialplanung**

Keine Stellungnahme.

### **Kitabedarfsplanung**

Keine Stellungnahme.

### **Verkehrsbehörde**

Keine Stellungnahme.



Im Auftrage  
gez.  
U. Bachmaier

**Winckelmann, Vivien**

**Von:** Ramona Stangl <ramona.stangl@luebeck.ihk.de>  
**Gesendet:** Mittwoch, 17. Juli 2024 11:58  
**An:** stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de  
**Betreff:** [EXTERN] AW: Beteiligung nach § 4 II BauGB, B 345

**Stadt Norderstedt**

**Bebauungsplan Nr. 345 „Schulzentrum Süd“ für das Gebiet: östlich Am Böhmerwald, südlich Op den Kamp, westlich Poppenbütteler Straße und nördlich Bebauung Fasanenweg**  
**hier: Anhörung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB**

Sehr geehrte Frau Zander,

die Planunterlagen haben wir geprüft. Die IHK zu Lübeck als Träger öffentlicher Belange erhebt keine Bedenken bezüglich der Planungen.

Freundliche Grüße

Ramona Stangl  
 Geschäftsbereichsassistentin | Standortpolitik

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck  
 Fackenburger Allee 2, 23554 Lübeck  
 Tel.: 0451 6006-188  
 E-Mail: ramona.stangl@luebeck.ihk.de  
 www.ihk.de/schleswig-holstein



Jetzt anmelden. Nichts mehr verpassen. [meinIHKInfo](#)  
 Geben Sie uns Ihr Feedback zu unserer Arbeit.

Hinweis: Der Inhalt dieser E-Mail einschließlich aller Anlagen ist vertraulich und u. U. sachlich geschützt. Der Inhalt ist ausschließlich an einen bestimmten Empfänger gerichtet. Die Weitergabe, Offenlegung, Nachahmung, Herstellung von Kopien oder der sonstige Gebrauch durch Nichtadressaten oder durch den Adressaten außerhalb des konkreten Übermittlungszwecks ist nicht erlaubt. Falls Sie diese E-Mail fälschlicherweise erhalten haben, unterrichten Sie bitte den Absender umgehend durch eine Antwort-E-Mail und löschen diese Nachricht einschließlich etwaiger Anlagen aus Ihrem System. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter <https://www.ihk.de/sh/datenschutz-luebeck>

**Von:** stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de <stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de>

**Gesendet:** Montag, 17. Juni 2024 12:09

**An:** 50Hertz Transmission GmbH <leitungsauskunft@50hertz.com>; AG - 29 c/o Landesnaturschutzverband SH <LNV-SH@t-online.de>; Archäologisches Landesamt SH <planungskontrolle@alsh.landsh.de>; 'AZV Südholstein' <bauleitplanung@azv.sh>; Bürgermeister Gemeinde Henstedt-Ulzburg <bauleitplanung@h-u.de>; Bürgermeister Gemeinde Tangstedt c/o Itzstedt <bauleitplanung@amt-itzstedt.de>; Deutsche Telekom Technik GmbH - PTI 22 HH <Hamburg.Trassenmanagement@telekom.de>; Freie und Hansestadt Hamburg Bezirksamt Hamburg-Nord <stadt-undlandschaftsplanung@hamburg-nord.hamburg.de>; 'GlobalConnect' <info@globalconnect.de>; 'Hamburger Verkehrsverbund HVV' <planung@hvv.de>; IHKLUB Bauleitplanung <bauleitplanung@luebeck.ihk.de>; Kreis Segeberg - Landrat, Kreisplanung <planung@kreis-segeberg.de>; 'Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung' <poststelle.flintbek@lndl.landsh.de>; Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH <Poststelle-Elmshorn@LVermGeo.landsh.de>; Minist. f. Inneres - Referat f. Städtebau IV 52

**Vfg.:**

1. 60.1 z. Ktn. R.
2. 60.1.1.1 z. Ktn.
3. z. Ktn.
- z. Ktn.
- z. Ktn.
- z. Ktn.

~~4. Zwischenbescheid erteilt am:~~  
 5. ~~TÖB-Fachdienstst. - Private~~  
 Liste notieren etc.  
 6. zur Bet -Akte  
 i.A.: WM

**Winckelmann, Vivien**

**Von:** Leitungsauskunft <Leitungsauskunft@globalconnect.de>  
**Gesendet:** Donnerstag, 20. Juni 2024 07:14  
**An:** Zander, Kathrin  
**Betreff:** [EXTERN] Re: FW\_ Beteiligung nach § 4 II BauGB\_ B 345 Ihr Zeichen: zan  
 Lfd-Nr.: 30383  
**Anlagen:** Nutzungsbedingungen\_.pdf; FW: Beteiligung nach § 4 II BauGB, B 345

Sehr geehrte Frau Zander,

Wir bestätigen den Eingang Ihrer Anfrage vom 17/06/2024.

Wir teilen Ihnen mit, dass in dem von Ihnen genannten Bereich keine Anlagen vorhanden sind und derzeit auch keine geplant sind.

Gegen die geplanten Baumaßnahmen bestehen unsererseits keine Bedenken.

**Anbei senden wir Ihnen zu Ihrer Information und für zukünftige Anfragen unsere Nutzungsbedingungen.**

**Diese Auskunft ist 2 Wochen gültig**

**Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage wurden Ihre Daten gespeichert**

**Leitungsauskünfte zum Trassenverlauf für Kommunen, Tiefbau und Partner bekommen Sie nur noch unter**

<https://gcplaninfo.de/leitungsauskunft/login>

Mit freundlichen Grüßen/best regards

Saxon Wittke  
 Documentation  
 E-Mail: [leitungsanfragen@globalconnect.de](mailto:leitungsanfragen@globalconnect.de)

**Vfg.:**  
 1. 60.1 z. Ktn. R.  
 2. 601.net z. Ktn.  
 3. z. Ktn.  
 z. Ktn.  
 z. Ktn.  
 4. Zwischenbescheid erteilt am:  
 5. TÖB-Fachdienstst. ~~Private~~  
 Liste notieren erl. 09.07.2  
 6. zur Bef.-Akte  
 i.A.: Wln



GlobalConnect Netz GmbH | Wendenstraße 377 | D-20537 Hamburg | [www.globalconnect.de](http://www.globalconnect.de)

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material.

Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

**Winckelmann, Vivien**

**Von:** TenneT Fremdplanung ZN <fremdplanung-zn@tennet.eu>  
**Gesendet:** Montag, 24. Juni 2024 13:31  
**An:** stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de  
**Betreff:** [EXTERN] WG: Beteiligung nach § 4 II BauGB, B 345  
**Anlagen:** STELL TÖB Standard.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der angegebenen Örtlichkeit befinden sich keine Versorgungsanlagen unserer Gesellschaft.

**Für Sie zur Info, ab sofort sind Anfragen über den Leitungsbestand der TenneT auch über das BIL Portal möglich.**

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards / Met vriendelijke groeten,

**Maik Skibbe**

Technischer Sachbearbeiter  
 Grid Field Operations Germany | Execution Transmission Lines |  
 Area Execution Management & Operation-Maintenance North

E [fremdplanung-zn@tennet.eu](mailto:fremdplanung-zn@tennet.eu)  
[www.tennet.eu](http://www.tennet.eu)

TenneT TSO GmbH  
 Eisenbahnlängsweg 2 a  
 31275 Lehrte



Vorsitzende des Aufsichtsrats: Manon van Beek  
 Geschäftsführung: Tim Meyerjürgens, Maarten Abbenhuis, Dr. Arina Freitag  
 Sitz der Gesellschaft: Bayreuth AG Bayreuth: HRB 4923

**Vfg.:**

1. 60.1 z. Ktn. R.
2. 601.hei z. Ktn.
3. z. Ktn.
- z. Ktn.
- z. Ktn.
4. ~~Zwischenbescheid erteilt am.~~
5. TÖB-Fachdienstel. - Private  
Liste notieren 22.09.24
6. zur Bet -Akte  
i.A.: Wln

**Von:** stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de <stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de>

**Gesendet:** Montag, 17. Juni 2024 12:09

**An:** 50Hertz Transmission GmbH <leitungsauskunft@50hertz.com>; AG - 29 c/o Landesnaturschutzverband SH <LNV-SH@t-online.de>; Archäologisches Landesamt SH <planungskontrolle@alsh.landsh.de>; 'AZV Südholfstein' <bauleitplanung@azv.sh>; Bürgermeister Gemeinde Henstedt-Ulzburg <bauleitplanung@h-u.de>; Bürgermeister Gemeinde Tangstedt c/o Itzstedt <bauleitplanung@amt-itzstedt.de>; Deutsche Telekom Technik GmbH - PTI 22 HH <Hamburg.Trassenmanagement@telekom.de>; Freie und Hansestadt Hamburg Bezirksamt Hamburg-Nord <stadt-undlandschaftsplanung@hamburg-nord.hamburg.de>; 'GlobalConnect' <info@globalconnect.de>; 'Hamburger verkehrsverbund HVV' <planung@hvv.de>; IHK zu Lübeck - Geschst. Ahrensburg <bauleitplanung@ihk-luebeck.de>; Kreis Segeberg - Landrat, Kreisplanung <planung@kreis-segeberg.de>; 'Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung' <poststelle.flintbek@lml.landsh.de>; Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH <Poststelle-Elmshorn@LVermGeo.landsh.de>; Minist. f. Inneres - Referat f. Städtebau IV 52 <bauleitplanung@im.landsh.de>; Naturschutzbund Deutschland Gruppe Norderstedt c/o Bollmann <h.bollmann@wt.net.de>; Stromnetz Hamburg GmbH - Trassenmanagement <trassenmanagement@stromnetz-hamburg.de>; SVG Südwestholstein <t.dittmers@svg-suedwestholstein.de>; TenneT Fremdplanung ZN <fremdplanung-zn@tennet.eu>; 'Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein' <planung@vhv-mobility.de>; Vodafone Kabel Deutschland GmbH <koordinationsanfragen@KabelDeutschland.de>; 'liegenschaften@telefonica.com' <liegenschaften@telefonica.com>; 'bebauungsplan.strom@stromnetz-hamburg.de' <bebauungsplan.strom@stromnetz-hamburg.de>

von Gruchalla, Bozena

---

**Von:** Koordinationsanfrage Vodafone DE  
<koordinationsanfragen.de@vodafone.com>  
**Gesendet:** Montag, 8. Juli 2024 15:51  
**An:** stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de  
**Betreff:** [EXTERN] Stellungnahme S01379707, VF und VDG, Stadt Norderstedt, / zan, Bebauungsplan Nr. 345 Norderstedt "Schulzentrum Süd", Gebiet: östlich Am Böhmerwald, südlich Op den Kamp, westlich Poppenbütteler Straße und nördlich Bebauung Fasanenweg

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH  
Amsinckstr. 59 \* 20097 Hamburg

Stadt Norderstedt - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr - stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de  
Rathausallee 50  
22846 Norderstedt

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01379707  
E-Mail: TDRB-N.Hamburg@vodafone.com  
Datum: 08.07.2024

Stadt Norderstedt, / zan, Bebauungsplan Nr. 345 Norderstedt "Schulzentrum Süd", Gebiet: östlich Am Böhmerwald, südlich Op den Kamp, westlich Poppenbütteler Straße und nördlich Bebauung Fasanenweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 17.06.2024.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht.

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.

Weiterführende Dokumente:

- [Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH](#)
- [Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH](#)
- [Zeichenerklärung Vodafone GmbH](#)
- [Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH](#)

Freundliche Grüße  
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

**Kreis Segeberg | Der Landrat**

Kreisplanung, Regional-Management, Klimaschutz

**Ute Bachmaier**

**Besuchsanschrift:**

Rosenstraße 28a  
23795 Bad Segeberg  
Zimmer-Nr. 1.35

Tel. +49 4551 951-9535  
E-Mail  
Ute.Bachmaier@segeberg.de

**Aktenzeichen:**

61.00.8  
(bitte stets angeben)

Bad Segeberg, den 25.09.2024

**Postanschrift:** Kreis Segeberg · Postfach 13 22 · 23792 Bad Segeberg

Stadt Norderstedt  
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt  
und Verkehr  
Fachbereich Planung  
Rathausallee 50  
22846 Norderstedt

**Bauleitplanung der Stadt Norderstedt**

**Bebauungsplan Nr. 345**

**Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB**

Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu der o.a. Planung wie folgt Stellung:

**Tiefbau**

Keine Stellungnahme.

**Untere Bauaufsichtsbehörde**

Keine Stellungnahme.

**Vorbeugender Brandschutz**

Keine Stellungnahme.

**Kreisplanung**

Keine Stellungnahme.

**Untere Denkmalschutzbehörde**

Keine Bedenken.

**Untere Naturschutzbehörde**

Keine Bedenken.

**Rechnungsanschrift**

Kreis Segeberg  
Zentrale Geschäftsbuchhaltung  
Hamburger Straße 30  
23795 Bad Segeberg

**Bankverbindungen**

Sparkasse Südholstein | IBAN: DE95 2305 1030 0000 0006 12 | BIC: NOLADE21SHO  
Postbank AG | IBAN: DE17 2001 0020 0017 3632 03 | BIC: PBNKDEFFXXX  
UST-IdNr.: DE292086564

**Allgemeine Sprechzeiten**

Sie benötigen einen Termin, wenn Sie die Kreisverwaltung besuchen wollen. Ansprechpersonen und digitale Angebote finden Sie unter:  
<https://www.segeberg.de/Service>.

**Wasser – Boden – Abfall**

*SG Abwasser*

Aus Sicht der Abwasserbeseitigung bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.  
Hinweis: Die erf. wasserrechtliche Erlaubnis wurde zwischenzeitlich erteilt.

*SG Gewässerschutz*

Keine Stellungnahme.

*SG Bodenschutz*

Keine Bedenken.

*SG Grundwasserschutz*

Keine Stellungnahme.

*SG Abfall*

Keine Stellungnahme.

*SG Geothermie*

Keine Stellungnahme.

**Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Keine Stellungnahme.

**Sozialplanung**

Keine Stellungnahme.

**Kitabedarfsplanung**

Keine Stellungnahme.

**Verkehrsbehörde**

Keine Stellungnahme.

Im Auftrage  
gez.  
U. Bachmaier