



Stadt Norderstedt  
Die Oberbürgermeisterin



Stadt Norderstedt • Postfach 1980 • 22809 Norderstedt

#### Amt für Schule und Sport

Amtsleitung

Ihr Gesprächspartner	Herr Janßen
Zimmer-Nr.	119
Telefon direkt	040 / 535 95 8590
Fax	040 / 535 95 650
E-Mail	max.janssen@norderstedt.de
Datum	17. Februar 2026

Ihr Zeichen / vom  
4. Februar 2026

Unser Zeichen / vom  
42 | Ausschuss für Schule und  
Sport am 04.02.2025

#### Ausschuss für Schule und Sport am 4. Februar 2026, Einwohnerfragestunde 1 (Punkt 5.2)

Sehr geehrte

wir bedanken uns für Ihre Anfrage im Ausschuss für Schule und Sport am 4. Februar 2026 und teilen Ihnen hierzu folgende Antwort mit:

*Am 14. Januar 2026 hat sich aufgrund eines Wassereintruchs über das Dach des Copernicus Gymnasium ein Stück einer Deckenplatte gelöst und ist auf einen Schreibtisch in einem Klassenzimmer gefallen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Dach wurde inzwischen auch schon behelfsmäßig repariert.*

*Frage: das Dach des Copernicus Gymnasiums ist schon seit mehreren Jahren undicht und muss immer wieder an unterschiedlichen Stellen geflickt werden (0-Ton Heike Schlesselmann: „Seit ich vor 15 Jahren die Schulleitung übernommen habe, ist das Dach undicht“). innerhalb welchen Zeitfensters können wir damit rechnen, dass eine vollständige Sanierung des Daches erfolgt und kann ausgeschlossen werden (mittels Gutachtens etc.), dass die wiederholten Wassereintrüche bisher nicht zur Schimmelbildung in der Decke und damit zu einem bestehenden Gesundheitsrisiko für die Schüler- und Schülerinnen sowie die Lehrkräfte geführt haben?*

Für die umfassende Sanierung der Dachflächen des Copernicus-Gymnasiums ist ein politischer Beschluss erforderlich, der derzeit noch aussteht. Eine Sanierung würde in Übereinstimmung mit den Vorgaben des GEG auch eine energetische Verbesserung nach sich ziehen. Um zukünftige Wasserschäden nachhaltig zu vermeiden, wäre zudem eine Anpassung der Dachformen erforderlich.

Flachdächer mit innenliegender Entwässerung werden heute nicht mehr realisiert, da sie in der Praxis eine erhöhte Schadensanfälligkeit aufweisen. Die Sanierung würde voraussichtlich mit erheblichen Aufwendungen verbunden sein und müsste daher in die zukünftige Prioritätenplanung aufgenommen werden.

#### HAUSANSCHRIFT

Rathausallee 50  
22846 Norderstedt  
Tel.: 040 53595-0  
Fax: 040 53531383  
Mail: info@norderstedt.de

#### POSTFACHANSCHRIFT

Postfach 1980  
22809 Norderstedt

#### BANKVERBINDUNG

Volksbank Raiffeisenbank eG  
IBAN: DE80 2019 0109 0045 0015 60  
BIC: GENODEF1HH4

Hamburger Sparkasse  
IBAN: DE83 2005 0550 1331 1210 02  
BIC: HASPDEHHXXX

Sparkasse Holstein  
IBAN: DE25 2135 2240 0135 8587 77  
BIC: NOLADE21HOL

Steuernummer: 11 298 30285  
USt-ID: DE13 486 0025  
Gläubiger-Identifikationsnummer:  
DE 09ZZZ00000039480

Weitere Informationen erhalten  
Sie auf unserer Website:

[norderstedt.de](https://www.norderstedt.de)

Es ist jedoch zu betonen, dass aktuell keine Gesundheitsgefährdung durch Schimmelbildung besteht. Die betroffenen Dachbereiche werden getrocknet, und es erfolgt eine regelmäßige Kontrolle der entsprechenden Bereiche, um mögliche Risiken sowie Wassereinträge frühzeitig zu identifizieren und zu minimieren.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

gez. Janßen