BERICHTSVORLAGE

			Vorlage-Nr. M 01/0345	
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 04.07.2001	
Bearb.	:Herr Langhein / Herr Wessel	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
AZ.	:68.2/ke		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Umweltschutz

18.07.2001

Klimaschutz -ständiger TOP-; Anfragen von Frau Reiländer und Frau Ebert im Ausschuss für Umweltschutz vom 20.06.2001, Punkt 8

Die Vorsitzende bittet die Verwaltung zu prüfen, inwieweit eine Solaranlage auf dem Dach des Copernicus-Gymnasiums errichtet werden kann, da sie dort ähnliche Bedingungen wie auf dem Lessing-Gymnasium vermutet.

Die Dachkonstruktion vom Copernicus-Gymnasium ist mit der vom Lessing-Gymnasium nicht zu vergleichen. Am Copernicus-Gymnasium wurden Holzbinder verwendet und mit Dachschalung versehen, während die Dachdecke am Lessing-Gymnasium aus Stahlbeton besteht.

Eine Solaranlage wie am Lessing Gymnasium ist aus statischen Gründen nicht möglich.

Frau Ebert bittet die Verwaltung zu prüfen, inwieweit in den Planungen für die neue Feuerwache (Stonsdorferei) eine Solaranlage vorgesehen ist bzw. mit aufgenommen werden kann.

In enger Kooperation mit dem Klimaschutz der Verwaltung sowie den beauftragten Fachingenieuren werden Überlegungen angestellt, ob sich wirtschaftlich eine Solarthermieanlage realisieren lässt.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	--	--------------