MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 10/0067
681 - Fachbereich Gebäude und Außenanlagen			Datum: 11.02.2010
Bearb.:	Herr Jan Clausen	Tel.: 271	öffentlich
Az.:	68		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

04.03.2010

Beantwortung der Anfrage von Herrn Mährlein zum Aufzug an der Post vom StuV/27/X

Sachverhalt

Der betreffende Aufzug war wegen einer defekten Türsteuerung in Störung. Dies wurde von der Aufzugswartungsfirma am 21.1.10 mitgeteilt und umgehend bearbeitet. Die Anlage ist nach Erneuerung der defekten Türsteuerung am 27.1.10 wieder im Betrieb gewesen. Aufgrund der Anfrage von Herrn Mährlein habe ich am 9.2.10 vor Ort festgestellt, dass die Anlage inzwischen wegen zu niedriger Hydrauliköltemperatur wieder in Störung gegangen ist. Darüber wurde ich nicht informiert. Die Wartungsfirma ist mit dem Einbau einer Öltankheizung beauftragt worden.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	----------	-------------------