

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 10/0333
702 - Fachbereich Stadtpflege und Friedhöfe			Datum: 22.07.2010
Bearb.:	Frau Ilona Pohl-Kraneis	Tel.: 189	öffentlich
Az.:	702/Frau Pohl-Kraneis - sz		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

02.09.2010

Straßenzustand Moorbekstraße

hier: Beantwortung der Anfrage von Herrn Gloger am 06.05.2010 (Pt. 031/X)

Im öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 06.05.2010 berichtet Herr Gloger von Straßenunterhaltungsarbeiten in der Moorbekstraße und bittet in diesem Zusammenhang die Verwaltung um Prüfung, ob zur Vermeidung weiterer Schäden dort eine Tonnagebeschränkung eingeführt werden sollte.

Antwort:

Zur Prüfung des Sachverhaltes wurden sämtliche Abrechnungsunterlagen der Baumaßnahme „Moorbekstraße“ gesichtet. Zusätzlich wurden die vorhandenen Fahrbahnschichtdicken in der Moorbekstraße inzwischen mittels Bohrkernuntersuchungen geprüft. Als Ergebnis ist hiernach festzustellen, dass die gesamte Tragschicht für alle Fahrzeugarten ausreichend bemessen ist. Dieses Ergebnis wird ebenfalls durch die Angaben der Abrechnungsunterlagen für alle einzelnen Bauabschnitte bestätigt. Somit ist ein fachgerechter Fahrbahnaufbau in der Moorbekstraße vorhanden, der keine Notwendigkeit einer Tonnagebeschränkung rechtfertigen würde.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	----------	-------------------