

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 10/0426
604 - Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung			Datum: 16.09.2010
Bearb.:	Herr Mario Kröska	Tel.: 258	öffentlich
Az.:	604/Herr Kröska -lo		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

16.09.2010

Ochsenzoller Straße/Straßenschäden

hier: Beantwortung des Berichtes von Herrn Engel am 02.09.2010 (TOP 10.21)

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 02.09.2010 berichtet Herr Engel, dass es im neu ausgebauten Teil der Ochsenzoller Straße zu Fahrbahnabsackungen gekommen ist. Er bittet die Verwaltung zu prüfen, ob dies nicht als Qualitätsmangel gegenüber dem Bauausführenden angezeigt werden muss und weiterhin müsste der Mangel abgestellt werden.

Antwort:

Der Mangel ist in der hauptamtlichen Verwaltung bekannt.

Es handelte sich um eine alte schadhafte Trumme (Regenwassereinlauf), die bereits durch das Betriebsamt der Stadt Norderstedt repariert wurde.

Die Beseitigung konnte daher nicht im Zuge der gesetzlichen Gewährleistungspflicht erfolgen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	------------------------	---------------	--	----------	-------------------